

# 放送事業者による対応(北海道文化放送株式会社 UHB)

## 発災直後の状況

### 本社設備状況

- 地震による本社社屋及び放送設備への被害なし。
- 予備電源(発電機)により放送継続。

### 送信所設備状況

- 地震による親局及び中継局設備への被害なし。
- 予備電源(発電機、バッテリー)により放送を継続。

## 停電時の取組

### 本社設備状況

- 予備電源(発電機)への燃料の給油実施。

### 送信所設備状況

- 親局での予備電源(発電機)への燃料供給を実施。
- 予備電源がバッテリーの送信所において、ポータブル発電機によるバックアップを実施。

# 放送事業者による対応(北海道文化放送株式会社 UHB)

## ポータブル発電機設置状況



ポータブル発電機によるバックアップ状況



送信所まで車で行けない場所では、約30分徒歩での登山にて燃料運搬。

## 停電復旧状況

### 本社での停電時間

- 9/6 03:08～9/6 14:00頃

### 基幹局の停電復旧時間

- 親局(札幌):9/6 16:40頃、網走:9/7 02:50頃、旭川:9/7 09:00頃、帯広:9/7 17:20頃、室蘭:9/7 18:50頃、函館:9/7 20:10頃、釧路:9/7 21:00頃

## その他

- 機材不足を補うため、系列局から携帯発電機及び携行缶の提供あり。