

## 当面の中心的な検討対象（案）

上 芳夫

## ①～⑤のいずれも分電盤から負荷側かつ交流

- ① 屋内電力線に設置する広帯域 PLC 設備
  - ・ 三相三線・三相四線
  - ・ 電圧 400V 以下
  - ・ 電力線の形状の制限なし
  
- ② 屋外電力線に設置する広帯域 PLC 設備  
(外壁屋外コンセントから外に伸びる電力線及び同様な状態の電力線)
  - ・ 三相三線・三相四線
  - ・ 電圧 400V 以下
  - ・ 電力線の形状の制限なし
  
- ③ 外壁屋外コンセントに直接接続する広帯域 PLC 設備
- ③' ①の屋内 PLC 設備を使用できるか
  
- ④ 地下埋設・水中の電力線
- ④' ①の電力線に含められるか
  
- ⑤ 船舶（鋼船：鋼製の船舶）の広帯域 PLC 設備
  - ・ 鋼船の定義は要検討