



高速電力線搬送通信設備作業班(第15回)資料 ~ 三相線上利用検討 実測およびシミュレーション解析の評価結果



2018年10月11日

高速電力線通信推進協議会(PLC-J)

概要



高速PLC三相線上利用ケースにおける、実測 および シミュレーション (Sim)解析による評価結果を示す。

結果概要 :

- 〇コモンモード電流、放射電磁界とも、周波数特性波形は実測と解析で 近い値を達成できた。
- ○周波数特性に現れる2つのピーク双方で、最大値も実測値を精度よく 再現できた。
- OVVF3芯線の放射電磁界は、2芯線と比較して、3線目の終端条件による顕著な増加はなかった。

検証方式の全体概要



■検証方法

- シミュレーション系と実測系の双方で下図の配線モデルを構築し、3線の影響を検証した。
 - ① シミュレーション系 : モーメント法(MoM)を用いて配線からの放射電磁界を計算した。
 - ② 実測系 : シミュレーション系と同スケールのモデルをオープンサイト上に構築し、実測した。

■配線モデル

2線の検討結果(1)を参考に、3線での放射電磁界及びコモンモード電流を計算及び実測した。

但し、シミュレーションでは被覆はモデル化せず、裸銅線とした。

・周波数範囲は2~30MHzとし、離隔距離3m,10mの放射電磁界を計算・実測した。

<参考文献>(1)渡邊陽介,徳田正満、森田淳士、"分岐のない電力線モデルの対地平衡度と漏えい磁界"、

電子情報通信学会論文誌 B Vol.J90-B No.3 pp.288-297 (2007)



実測およびSimの条件



実測 対 シミュレーション解析 比較評価結果

【実測・解析比較】 2芯線



線路系は、全長(垂直部分と水平部分の和)約14メートルで共振する特性を得た。系のコモンモードインピーダンス が低いため、大きな定在波が波形に見られた。解析波形は実測に近く、また、11MHz及び21MHz付近のピークでの コモンモード電流、放射電磁界も、実測結果をよく再現した。



【実測・解析比較】 3芯線



3芯線でも2芯線と同様、解析波形は実測に近く、また、11MHz及び21MHz付近のピークでのコモンモード電流、放射電磁界も、実測結果をよく再現した。





シミュレーション解析による、 その他の環境での 2芯線対3芯線の比較評価結果

・VVF3芯線の配置・終端条件を変えての評価

・芯線配置が三角形型の配線(ファクトライン)での評価

解析モデル及び条件

■解析内容

シミュレーションにより、3芯線における「線配置」、「印加線」、「3線目の終端条件」をパラメータとした計算を行い、 それぞれの条件が放射電磁界に与える影響を検討した。 また、3線目の両端がShort及びOpenでの解析結果から、3線目の影響を考察した。

■解析モデル

「線配置」、「印加線」、「3線目の終端条件」以外の計算条件(線長、線間距離、バラン部、始端・終端条件など)は、 実測と比較したモデルと同一とした。パラメータとした条件を下表に示す。





【2芯·3芯線比較】 放射電磁界(離隔:10m)



いずれの条件でも、3線目の両端Openの放射電磁界は2芯線の場合とよく一致した。両端Shortでは、両端Openに 比べて全体的にレベルが低下し、こちらも2芯線の場合に比べて大きな放射電磁界の増加は見られなかった。

9

【3線目の影響】3線目:両端Short 2MHz



3芯線の解析結果から、各線の電流絶対値と位相をプロットし、3線目の影響を考察した。 ⇒線配置:縦置き、線1&2に信号を印加、3線目:両端Short、2MHz(低周波)



3線目が両端Shortの場合、2MHz(低周波)では、線1と線2の同相電流と約180°位相が違う電流が線3に流れた。 つまり、3線目は合計の線1&2の同相電流を打ち消し、コモンモード電流を"小さくする"方向に作用した。

10

【3線目の影響】3線目:両端Open 2MHz

PLC-J

3芯線の解析結果から、各線の電流絶対値と位相をプロットし、3線目の影響を考察した。 ⇒線配置:縦置き、線1&2に信号を印加、3線目:両端Open、2MHz(低周波)



3線目が両端Openの場合、線3の電流は線1&2(線1と2の合成)電流と比べても約50dB以上小さかった。このため、 3線目はコモンモード電流にも殆ど影響せず、放射電磁界も2芯線と同等だったと考えられる。

【3線目の影響】 3線目:両端Short ピーク



3芯線の解析結果から、各線の電流絶対値と位相をプロットし、3線目の影響を考察した。 ⇒線配置:縦置き、線1&2に信号を印加、3線目:両端Short、ピーク(11.2MHz)



3線目が両端Short時のピークでは、線2、線3には線1と逆位相、同位相に近い電流が流れた。しかし完全に逆・同相ではなく、高い放射電磁界となったと考えられる。しかしこの場合でも、2芯線からは大きく増加しなかった。 **12**

【3線目の影響】3線目:両端Open ピーク



3芯線の解析結果から、各線の電流絶対値と位相をプロットし、3線目の影響を考察した。 ⇒線配置:縦置き、線1&2に信号を印加、3線目:両端Open、ピーク(11.0MHz)



3線目が両端Openの場合、ピークにおいても線3の電流は線1&2(線1と2の合成)電流と比べて約10dB以上小さく、 コモンモード電流への影響が小さかったため、放射電磁界も2芯線と同等だったと考えられる。

芯線配置が三角形型の配線での評価



3芯線が縦一列並び/横一列並ぶ配線での評価に続き、さらに、3本の芯線が一列に並ばない配線に ついてもモデル化し放射電磁界を計算した。

(配線を包むダクト、線同士の架橋部 はモデル化省略。3本の線を三角形の頂点になるよう配置。)





【三角形型芯線配置】放射電磁界



※3芯線の配置:横線、両端Open、線1&2に 印加した場合の解析結果と比較 ※線1&2(黒・白線)に信号印加した場合の平衡度が低いため、線1&2信号印加のみ計算

今回検討した三角形の線配置では、VVF3芯線からの放射の増加は見られなかった。 (3線目の両端がShort、Openの両ケースにおいて)



Appendix

実測系(篠山オープンサイト)の詳細

実測系全体像



●パナソニック(株)プロダクト解析センターの篠山オープンサイト(兵庫県篠山市)に 実測系を構築し、実測を実施した。











19

至 ネットワーク アナライサ

始端の接続方法



■VVF(2線)





VVF2芯の始端治具の外観

■VVF(3芯)



VVFケーブル

ネットワーク アナライザ

VVF3芯の始端治具の外観

至

終端の接続方法



■VVF(2線)





VVF2芯の終端治具の外観

■VVF(3芯)







VVF3芯の終端治具の外観





メーカ	BH Electronics社			
型番	040-0092			
スペックシート	https://download.siliconexpert.com/pdfs/2012/3/24/14/20/28/839/b h_/manual/040-0092.pdf			
コイル間電圧比	1 : $\sqrt{2}$ (二次側100 Ω 終端時)			
挿入損失	1.8 dB max @1MHz - 15MHz 1.2 dB max @15MHz - 250 MHz (測定条件は、下図参照)			
2次コイルのcenter tapと接地間の インピーダンス	インピーダンスZc(p.32参照) に同じ			









線種	信号印加する 2線(+/-)	1線目(黒)・2線目(白) の接地条件		3線目(赤)の接地条件	
		終端			
		1線目(黒) (信号(+)印加)	2線目(白) (信号(-)印加)	始端	終端
<mark>VVF2線</mark> (縦置き)	+	接地	100Ωで黒線 に接続		
VVF3線 (縦置き)	+	接地	100Ωで黒線 に接続	接地	接地

測定機材の接続







■コモンモード電流測定系





■機材一覧

機器名	型番	製造番号	製造メーカ	校正実施日	校正有効期限
ネットワークアナライサ゛	E5071C	MY46111878	Keysight Technologis	2018/6/6	2019/6/31
ΕΜΙレシーハ	ESU8	100068	Rohde&Schwarz	2018/3/22	2019/3/31
電流プローブ	91550-1	00162003	ETS-LINDGREN	2016/12/9	2018/12/31
ルーフ゜アンテナ	6502	00035128	ETS-LINDGREN	2018/6/18	2020/6/31
プリアンフ゜	00-0012A	BBB1591308	ノイズ研究所	2018/8/1	2020/8/31

■ネットワークアナライザ設定

IF帯域幅 : 10Hz スイープ帯域 : 1MHz~30MHz スイープポイント : 101点 アベレージ回数 : 5回 出力レベル : -45dBm(62dBuV@50Ω)

ネットアナ出力レベルの設定

■設定方法

コモンモード電流のQP値とAV値が、屋外PLCの規制値を下回るように、 ネットアナの出力レベルを調整し、出力レベルを-45dBmに設定した。

■コモンモード電流測定結果 (QP測定値はグラフ中▲印)



〇コモンモード電流のQP値は屋外PLCの規制値以下であったことを確認した。

VVF2線のコモンモード電流測定結果 (出力レベル:-45dBm(62dBuV@50Ω))

VVF3線コモンモード電流測定結果 (出力レベル::-45dBm(62dBuV@50Ω))





測定値(S21)の絶対値への変換







■コモンモード電流 実測系(レシーハー)







Appendix

シミュレーションモデルの詳細

解析モデル:線路配置





解析条件:始端・終端のモデルパラメータ







解析条件:T型回路変換したバランパラメータ





バランの2次側をT型等価回路に変換するため、
実測したバランの特性を基にその値を決定した。



32

解析条件: バランパラメータ(DMZ, CMZ, LCL)



前頁で求めたバラン特性Za,Zb,Zcより、以下のようにDMZ、CMZ、LCLへの換算を行った。

