

主な点検項目（標準項目）

点検事項	中分類	項番	点検項目
送受信設備	送受信装置	1	送信電力低下
		2	周波数のずれ
		3	送信信号不良
		4	受信信号不良
		5	受信感度低下
	操作系	6	マイク、コネクタ等不良
		7	ランプ、スイッチ、メータ等不良
	監視制御装置	8	機能不良
	電源部	9	コンバーター不良
		10	回路等不良
	設置（保管）場所	11	耐震対策不良
		12	津波及び豪雨等による浸水対策不良
	付属装置	13	FAX、映像伝送装置等の不良
		14	連絡線不良
		15	その他
空中線 （アンテナ）		16	空中線不良・破損
		17	空中線柱老朽化
		18	給電線不良（たわみ含）
		19	回転型制御系不良
		20	鳥害対策不良
		21	航空障害灯不良
		22	耐雷対策不良
		23	空中線共用器不良
		24	耐震対策不良
		25	着雪対策不良
		26	その他
電源設備	通常電源設備 （固定する無線局）	27	配電盤不良
		28	変圧器不良
		29	警報監視装置不良
		30	制御装置不良
		31	引込線樹木接触
		32	耐雷対策不良
		33	耐震対策不良
		34	津波及び豪雨等による浸水対策不良
		35	その他
	非常用電源設備 （固定する無線局）	36	バッテリー不良、定期交換未実施
		37	UPS、CVCF不良
		38	発動発電機不良
		39	発動発電機燃料の不足
		40	耐震対策不良
		41	津波及び豪雨等による浸水対策不良
電源設備 （移動する無線局）	42	非常用電源の継続的な運用体制不良	
	43	その他	
	44	可搬型無線機のバッテリー不良	
	45	電源ケーブル等不良	
	46	その他	
管理体制		47	機器操作習熟訓練
		48	機器操作マニュアルの配置
		49	保守委託業者連絡体制
		50	危機管理マニュアル等の整備
		51	非常時要員連絡体制
		52	通信訓練実施
		53	通信回線被害の発生時における対策
		54	その他
有線設備 （非常通信ルート）		55	音声不良、データ欠損
		56	交換機不良
		57	サーバ等不良
		58	ルータ、モデム等不良
		59	コネクタ、接続ケーブル等不良
		60	その他

非常通信体制の総点検実施報告書（標準様式）

年 月 日

中国 地方非常通信協議会会長 殿

構成員等名	
担当者名	
電話番号	

点検実施日	年 月 日 ~ 年 月 日		
点検事項	点検対象総数:A	点検結果:B	点検結果「否」に対する措置状況等:C
		「否」の無線局数及び有線設備数	
無線局			
有線設備 (任意対象)			
点検結果が「否」の内容（別紙1-1の該当する点検項目等）・原因・特殊要因:D			
過去の点検等における懸案事項及び改善点:E			
その他総点検に関する意見、要望、参考事項等:F			

非常通信体制の総点検実施・報告の注意事項

1 記入欄

- ・別紙1-2の水色に着色した欄のみ記入してください。

2 点検実施日

- ・総点検を実施した期間を記載してください。
- ・総点検とは別に貴機関独自の点検を実施している場合は、重複する項目について本報告に含めていただくことで、改めて点検する必要はありませんので、その期間を掲載してください。

3 点検対象総数:A

- ・点検対象とした無線局の総数を記載してください。
- ・有線設備は任意対象ですが、非常時に使用する位置づけとしている有線設備（非常通信ルートに設定されている有線設備等）を整備している場合は、できる限り点検の上、報告してください。
- ・交換機またはサーバについて、「装置」、「系統」、「システム」、「ユニット」を1つの設備として数えてください

4 点検結果:B

- ・点検を実施した結果、「否」があった無線局数及び有線設備数を記載してください。
- ・臨局しての点検のほか、遠隔制御・監視による点検をしている場合は、その結果により記載してください。
- ・点検の結果、一部でも不備等が認められた無線局については、「否」に計上してください。

5 点検結果「否」に対する措置状況等:C

- ・「否」に該当した点検事項については、その内容及び措置状況または措置予定について記載してください。
なお、「否」に該当する事項については、速やかに措置するようお願いいたします。

6 点検結果が「否」の内容（別紙1-1の該当する点検項目等）・原因・特殊要因:D

- ・「否」の原因・特殊要因が判断される場合は、記載してください。

7 過去の点検等における懸案事項及び改善点:E

- ・昨年度の総点検で「否」があった項目については、その後の措置状況や改善点を必ず記載してください。
なお、当協議会会長は措置状況等を確認し、対策が講じられていない場合は改善指導を行います。
- ・過去の総点検において発見された不備等の対策や点検結果から判明した問題点の改善、これまでの災害事例等を踏まえた課題への対応等がありましたらご記入ください。

8 その他総点検に関する意見、要望、参考事項等:F

- ・受信設備（屋外拡声器等）の点検を実施した場合は、設備の種類や数、結果の概要等を記載してください。
- ・点検対象の無線局のうち、点検未実施の無線局がある場合は、局数、理由を記載してください。
- ・総点検に関する御意見、御要望、参考事項等がありましたら、記載してください。

非常通信体制の総点検実施報告書 (標準様式)

年 月 日

中国 地方非常通信協議会会長 殿

構成員等名	〇〇〇〇
担当者名	××××
電話番号	△△△-〇〇〇-××××

点検実施日	年 月 日 ~ 年 月 日		
点検事項	点検対象総数:A	点検結果:B	点検結果「否」に対する措置状況等:C
		「否」の無線局数及び有線設備数	
無線局	30	3	送受信設備のマイク、コネクタの故障及び非常用電源設備の経年劣化が判明したため、2022年1月に修理及びバッテリー交換予定。
有線設備 (任意対象)	20	2	接続ケーブルの不良が認められたため、2021年12月にケーブルの交換を実施予定。

点検結果が「否」の内容 (別紙1-1の該当する点検項目等)・原因・特殊要因:D

送受信設備のマイク及びコネクタは経年劣化により故障していた。
非常用電源設備については、バッテリー交換の未実施により推奨交換時期を過ぎていた。
有線設備の接続ケーブルの不良については、コネクタ部分の破損により接触不良を起こしていた。

過去の点検等における懸案事項及び改善点:E

過去に落雷により空中線設備が故障した事例があったため、耐雷対策を施したところ、通信機器の故障を免れた。

その他総点検に関する意見、要望、参考事項等:F

定期的に年1回点検を実施している。