

消防設備保守点検一覧表

別紙2

設備名	概要	摘要	数量	単位	機器点検	総合点検
【自動火災報知設備】						
受信機 P型1級	火報	1～10回線迄	1	台	○	○
表示機		10回線	1	台	○	○
煙感知器			41	個	○	○
差動式熱感知器			60	個	○	○
定温式熱感知器			6	個	○	○
発信機(1級、2級)			4	個	○	○
ベル			4	個	○	○
電源装置			1	式	○	○
【消火器具】						
20型以下	外観点検		21	本	○	
〃	内部等機能点検		2	本	○	
【屋内・屋外消火栓設備】						
加圧送水装置			1	台	○	○
操作盤			1	台	○	○
消火栓箱		屋内型	4	基	○	○
起動スイッチ			4	個	○	○
表示灯			4	個	○	○
呼水装置			1	式	○	○
連動試験			1	式	○	○
【誘導灯設備】						
避難口誘導灯(C級)			5	台	○	
通路誘導灯(C級)			3	台	○	
【窒素ガス消火設備】						
窒素ガス容器			5	本	○	○
容器弁開放器			6	個	○	○
起動用操作函			1	個	○	○
スピーカー			1	個	○	○
制御盤			1	台	○	○
専用電源装置			1	式	○	○
ダンパー			5	個	○	○

煙感知器			2	個	○	○
放出表示灯			2	個	○	○
放出ヘッド			1	個	○	○
表示盤(警報)			1	台	○	○
【防火・防排煙設備】						
連動制御盤			1	台	○	○
煙感知器			4	台	○	○
防火戸			4	枚	○	○
防火シャッター			4	枚	○	○
排煙窓			5	枚	○	○
排煙用手動開放装置			5	台	○	○
手動開放装置			4	台	○	○
車庫電動シャッター			3	枚	○	○
【自家発電設備】						
ディーゼルエンジン			1	式	○	○
交流発電機			1	式	○	○
制御盤			1	式	○	○
始動装置			1	式	○	○
燃料・タンク・配管			1	式	○	○
連動試験			1	式		○
配線点検			1	式		○