

自治大学校施設の管理・運營業務（令和7～9年度）における
入札説明会後の質問に対する回答

| No | 質問内容 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | 仕様書中「メーカー点検」としている機器につき、メーカー名と型番を伺いたい。 (仕様書P26、P78、P96・97、P100、P111) | 別紙のとおりです。 |
| 2 | 警備員の夜間の勤務時間につき、1ポストで2名配置し休憩時間を確保するのか、もしくは1ポストで、原則警備室に常駐しながら1名体制での業務を想定しているのか。 (仕様書P31) | 前者の1ポストで2名配置し休憩時間を確保する体制を想定しております。 |
| 3 | 電動シャッター数につき、仕様書間で差異がある(仕様書P20:38基(台)、仕様書P100:計36台(基))。誤りがないか確認願いたい。 (仕様書P20、P100) | 仕様書P100に誤りがありましたので、以下のとおり修正いたします。 ◆ 電動シャッター 研修棟 1 電動シャッター (誤) 3台 (正) 6台 厚生棟 電動シャッター (誤) 8台 (正) 7台 |
| 4 | 水槽清掃における「池清掃」につき、外にある池全体の汚泥を吸って処理し、清掃作業を行うのか、もしくは池用の水槽がありそれを清掃することを想定しているのか。また、後者の場合、何M3の水槽になるのか。 (仕様書P28) | 後者の池用の水槽を清掃することを想定しております。水槽の大きさは、以下のとおりとなります。なお、仕様書上「1槽」となっておりますが、構造上、複数の機器により構成されているため「一式」に修正いたします。 池清掃 37M3 一式/年1回 |

(別紙)

総務省自治大学校施設の管理・運營業務における仕様書上「メーカー点検」を要求している設備に係るメーカー名、型番等

| 頁数 | 設備名等 | メーカー名 | 型番等 |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 26 | 電気設備 電気用監視制御装置 2台 | アズビル株式会社 | savic - netFX |
| 26 | 通信設備 入退室管理設備 1式 | アズビル株式会社 | savic - netFX |
| 26 | 空調設備 ガス焚吸収冷温水発生機 2台 | 荏原冷熱システム(株) | 機名:REDGN015 製番:R010712001-2/2 |
| 26 | 空調設備 脱気装置 1台 | 三浦工業(株) | BLD - 3RT |
| 26 | 空調設備 自動制御設備(中央管制装置) 1台 | アズビル株式会社 | savic - netFX |
| 26 | 空調設備 自動制御設備(自動制御機器) 1式 | アズビル株式会社 | savic - netFX |
| 26 | 衛生設備 無圧式温水発生機 2台 | (株)前田鉄工所 | 型番:BH-1-1、BH-1-2 |
| 電気設備 | | | |
| 78 | 照明制御設備 | Panasonic | FreeFit light NQX8322010K |
| 機械設備 昇降機設備【エレベータ設備】(ロープ式) | | | |
| 96 | (1)管理棟 1台 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 機種:P01 MVF |
| 96 | (2)研修棟-2 1台 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 機種:P01 MVF |
| 96 | (3)厚生棟 1台 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 機種:P01 MVF |
| 97 | (4)学寮棟-北 2台 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 機種:P01A MVF |
| 97 | (5)学寮棟-南 2台 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 機種:P01A MVF |
| 電動シャッター | | | |
| 100 | 管理棟 電動シャッター 13台 | 鈴木シャッター | 機種:LPD20、APD40、TA40 |
| 100 | 管理棟 シートシャッター 4台 | 鈴木シャッター | 機種:シートシャッター |
| 100 | 研修棟1 電動シャッター 6台 | 鈴木シャッター | 機種:TAD20 |
| 100 | 研修棟2 電動シャッター 4台 | 鈴木シャッター | 機種:LPD20 |

| 頁数 | 設備名等 | メーカー名 | 型番等 |
|--------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 100 | 厚生棟 電動シャッター 7台 | 鈴木シャッター | 機種:SMD10、APD40、LPD20 |
| 100 | 学寮棟(南) 電動シャッター 2台 | 文化シャッター | 機種:EGM-25G-DB、EGM-25E |
| 100 | 学寮棟(北) 電動シャッター 2台 | 文化シャッター | 機種:EGM-25G-DB |
| 自然排煙装置 | | | |
| 100 | 管理棟 自然排煙装置(手動式) 8台 | 不二サッシ(株) | 埋込型ハンドルボックス |
| 100 | 管理棟 自然排煙装置(電動式) 11台 | 不二サッシ(株) | 電動ボックス |
| 100 | 研修棟1 自然排煙装置(手動式) 4台 | 不二サッシ(株) | 埋込型ハンドルボックス |
| 100 | 研修棟1 自然排煙装置(電動式) 20台 | 不二サッシ(株) | 電動ボックス |
| 100 | 研修棟2 自然排煙装置(手動式) 22台 | 不二サッシ(株) | 埋込型ハンドルボックス |
| 100 | 研修棟2 自然排煙装置(電動式) 4台 | 不二サッシ(株) | 電動ボックス |
| 100 | 厚生棟 自然排煙装置(手動式) 10台 | 不二サッシ(株) | 埋込型ハンドルボックス |
| 100 | 厚生棟 自然排煙装置(電動式) 14台 | 不二サッシ(株) | 電動ボックス |
| 100 | 講堂・体育館棟 自然排煙装置(電動式) 10台 | 不二サッシ(株) | 電動ボックス |
| 100 | 学寮棟 自然排煙装置(手動式) 6台 | 不二サッシ(株) | 埋込型ハンドルボックス |
| 自動制御設備 | | | |
| 111 | 防犯用中央監視制御設備 1式 | アズビル株式会社 | savic - netFX |
| 111 | 中央監視制御設備 1式 | アズビル株式会社 | savic - netFX |