

仕様書

1. 件名

ハイブリッドファンの調達について

2. 概要

冷気や暖気を循環させて執務室内の空調効率を向上させるため、ハイブリッドファンの設置を行うもの。

3. 購入品目・数量

ハイブリッドファン 20台（天井の角アネモ型吹き出し口に設置可能であること）

4. 作業内容

上記3. 記載の物品を購入し、吹き出し口に設置をすること。

5. 納品・設置場所

〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4 四国総合通信局 執務室

設置台数：2階4台

3階12台

4階4台 計20台

6. 履行期限

令和8年3月31日（火）

7. 担当部署（主管室）

〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14-4

四国総合通信局 総務部総務課財務室 資材係

TEL：089-936-5026

8. 特記事項

- （1）本業務の実施に際しては事前に主管室と日程の調整を図り、指示により速やかに対応すること。なお、設置に必要な脚立、工具等は請負者が用意すること。
- （2）詳細については、主管室の指示によること。
- （3）本仕様書の内容及び解釈等について、疑義が生じた場合、その他仕様に関する詳細事項については、事前に主管室と協議し、決定すること。

以上